



MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

odbor životního prostředí
Masarykovo náměstí 1, Střed
337 01 Rokycany

Spis. zn. (č.j.): MeRo/2934/OŽP/25 Dez

V Rokycanech: 27.1.2026

Č.j. dokumentu.: MERO/3437/2026

ISSŘ záměr: Z/2025/99315

ISSŘ řízení: R/2025/151835

Vyřizuje: Bc. Aneta Dezortová

Tel.: 371 706 248

E-mail: aneta.dezortova@rokycany.cz

ID datové schránky: mmfb7hp

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

VYROZUMĚNÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

Obec Osek, IČO 00258954, Osek 18, 338 21 Osek u Rokycan,

- kterou zastupuje na základě plné moci ze dne 28.5.2025 INGVAMA inženýrská a projektová spol. s r.o., IČO 06787720, Bližanovy 85, 340 34 Plánice

(dále jen "stavebník") dne 12.8.2025 podal žádost o povolení záměru:

Výtlak od vrtů V-1 a V-2 do VDJ v k.ú. Osek u Rokycan

(dále jen "záměr") na pozemcích st. p. 498 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 576/4 (orná půda), parc. č. 576/5 (orná půda), parc. č. 576/10 (orná půda), parc. č. 576/21 (orná půda), parc. č. 598/2 (orná půda), parc. č. 810/1 (trvalý travní porost), parc. č. 810/3 (ostatní plocha), parc. č. 810/4 (ostatní plocha), parc. č. 810/29 (trvalý travní porost), parc. č. 811/1 (trvalý travní porost), parc. č. 811/37 (trvalý travní porost), parc. č. 811/42 (trvalý travní porost), parc. č. 811/43 (trvalý travní porost), parc. č. 811/44 (trvalý travní porost), parc. č. 821/2 (ostatní plocha), parc. č. 821/4 (ostatní plocha), parc. č. 1105/17 (ostatní plocha), parc. č. 1106/2 (ostatní plocha), parc. č. 1109 (ostatní plocha), parc. č. 1110/3 (ostatní plocha), parc. č. 1110/11 (ostatní plocha) v katastrálním území Osek u Rokycan, v obci Osek, okres Rokycany, kraj Plzeňský. Řízení o povolení záměru bylo zahájeno dnem podání žádosti.

Záměr obsahuje:

Předmětem stavby je výstavba nové čerpací stanice, elektrokabelu a výtlačného vodovodu ze stávajících vrtů V-1 a V-2 do vodojemu v obci Osek, ze kterého jsou zásobováni obyvatelé obce Osek pitnou vodou. Výtlak bude začínat v nové čerpací stanici s akumulací a pokračuje v souběhu s elektrokabelem do stávajícího vodojemu. Vodovodní řad je navržen v celkové délce 1 301,8m v dimenzi DN 80 PE 90x8,2 mm. V souběhu s výtlačným vodovodním potrubím bude uložen přívodní kabel pro rozvaděč nové čerpací stanice a kabelové propojení (ovládací kabel) R-ČS se stávajícím rozvaděčem vodojemu a úpravny vody. Nový elektrokabel na elektrické připojení (nové odběrné místo) stávajícího rozvaděče vodojemu a úpravny vody umístěné v obci Osek. Dále se jedná o výstavbu nové armaturní šachty, která bude umístěna na stávajícím vodovodním potrubí v místě propojení vodovodních potrubí z jednotlivých vrtů a následně bude pokračovat 1 vodovodní potrubí do čerpací stanice. Čerpací stanice řešena jako sestava jedné prefa železobetonové podzemní nádrže typu VN a jednoho prefa železobetonového nadzemního objektu typu VD.

D.1 Vodovodní řad

- Jedná se o výstavbu výtlačného vodovodního řadu v obci Osek, mezi novou čerpací stanicí s akumulací vody a stávajícím vodovodním potrubím z vrtů V-1 a V-2.
- Výtlačný vodovodní řad začíná v navržené čerpací stanici s akumulací vody a pokračuje severovýchodním směrem ke stávajícímu vodojemu, kde je zakončen. Vodovodní řad je navržen v celkové délce 1 301,8 m z materiálu DN 80, PE 90x8,2 mm, PE100RC s integrovaným detekčním vodičem účinně chráněný a izolovaný vnějším ochranným pláštěm. Na výtlačném vodovodním řadu je navržen jeden provozní podzemní hydrant DN 80. Realizace bude probíhat převážně řízeným protlakem. Nad potrubím varovná páska s identifikačním vodičem nebo vytyčovací vodič CYKY.
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y) začátek: 1068852, 806052
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y) konec: 1068045, 805543

D.2 Kabelové rozvody NN

- Jedná se o vybudování přívodního kabelu pro rozvaděč (R-ČS) nové čerpací stanice umístěné u stávajícího vrtu V-1 a kabelové propojení (ovládací kabel) R-ČS se stávajícím rozvaděčem vodojemu a úpravny vody (RVDJ).

Hlavní přívod pro rozvaděč čerpací stanice R-ČS

- Rozvaděč R-ČS bude součástí dodávky čerpací stanice a bude umístěn v jejím objektu poblíž stávajícího vrtu V-1. Hlavní přívod pro R-ČS se napojí ze stávajícího rozvaděče vrtu V-1 (R-V1). Přívod se napojí (prosmyčkuje) bez jištění před hlavním vypínačem rozvaděče R-V1. Na přívod se použije kabel CYKY-J 4x10, který se uloží do chráničky a povede se v zemním výkopu v kabelovém loži až do objektu čerpací stanice, kde se zakončí na přívodních svorkách hlavního vypínače rozvaděče R-ČS.

Rozvaděč čerpací stanice R-ČS

- Rozvaděč R-ČS bude součástí dodávky čerpací stanice. Z tohoto rozvaděče bude provedena veškerá technologická i stavební elektroinstalace čerpací stanice.

Kabelový rozvod mezi stávajícím rozvaděčem vodojemu a rozvaděčem nové čerpací stanice

- Mezi stávajícím rozvaděčem vodojemu a úpravny vody (RVDJ) a rozvaděčem nové čerpací stanice (R-ČS) bude instalován ovládací kabel TCEPKPFLE 3x4x0,8 v délce 1300 m. Tímto kabelem bude předáván signál (24VDC) povolení čerpání z čerpací stanice do vodojemu. Kabel bude uložen ve společném zemním výkopu s vodovodním potrubím vedeným z čerpací stanice do vodojemu.

D.3 Elektropřípojka pro vodojem

- Předmětem tohoto projektu je zpracování projektové dokumentace na elektrické připojení (nové odběrné místo) stávajícího rozvaděče vodojemu a úpravny vody (RVDJ) umístěné v obci Osek.

Hlavní přívod pro rozvaděč vodojemu RVDJ a ovládací kabel od přijímače HDO v délce 860 m

- Tento projekt je vypracován na základě smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě od ČEZ Distribuce, a. s. Rozvaděč RVDJ je umístěn uvnitř stávajícího objektu vodojemu a úpravny vody. Odběr pro RVDJ bude nově připojen ze stávající kabelové skříně X28 umístěné na parcele č. 810/29 v k.ú. Osek u Rokycan. Stávající kabelová skříň X28 bude přezbrojena na typ SS200 (6x160A), a to z toho důvodu, že obec Osek plánuje v budoucnu připojit i vedle stojící sklad komunální techniky. Z kabelové skříně X28 se z jedné pojistkové sady napojí čtyřmi vodiči H07V-K 1x25 nový elektroměrový rozvaděč RE v plastovém pilíři, který se umístí hned vedle skříně X28. Hlavní přívod (1-AYKY-J 4x95) pro RVDJ se napojí z elektroměrového rozvaděče RE. V RE bude osazen jistič před elektroměrem 3x32A char. B. Z RE do RVDJ bude přiveden taktéž i ovládací kabel CYKY-J 5x2,5 od přijímače HDO. Kabelová trasa mezi elektroměrovým rozvaděčem RE a rozvaděčem vodojemu RVDJ bude vedena v kabelovém zemním výkopu. Ve výkopu se kabely uloží v pískovém loži a budou překryty výstražnou fólií cca 300 mm nad kabely. Kabely budou vedeny zpočátku od elektroměrového rozvaděče RE v samostatném a poté ve společném výkopu s vodovodním potrubím vedeným z čerpací stanice do vodojemu.

Přímé určení polohy (souřadnice X, Y) 1068400, 806603

D.4 Čerpací stanice s akumulací

- Čerpací stanice bude řešena jako sestava jedné prefa železobetonové podzemní nádrže typu VN a jednoho prefa železobetonového nadzemního objektu typu VD.
- Podzemní nádrž bude osazena do výkopu na zhutněné lože v tl. 150 mm ze štěrkodrtě, frakce 0-63 mm a vrchní neuhutněnou kontaktní vrstvu z frakce 4-8 mm v tl. 50 mm. Zemní plášť pod zpevněnou plochou bude uhuťněna. V případě složitých zakládacích podmínek (určeno z HG průzkumu) bude podzemní nádrž uložena na betonovou základovou desku s vyrovnávací vrstvou štěrku fr. 4-8 mm v tl. cca 2 až 3 cm.
- **1x nádrž typu VN 3036** - vodárenská komora, zákrytová železobetonová deska, spára zatěsněna, vnitřní stěny vodárenské komory jsou v provedení pro styk s pitnou vodou. Vstupní otvor, tl. stěn 140 mm, tl. desky 250 mm. Žebříková poplastovaná stupadla, čerpací prohlubeň ve dně nádrže. Vodárenská komora je opatřena odvětráním mimo objekt, skrz vstupní nadzemní objekt.
- **1x objekt typu VD 3042** - vstupní nadzemní objekt, vč. kontaktního zateplovacího systému EPS v tl. 60 mm, vnější akrylátová strukturovaná omítka, soklový fasádní nátěr výšky 400 mm, vnitřní stěny s omyvatelným nátěrem v odstínu sv. žlutém, podlaha s bezprašným nátěrem v odstínu šedá, vstupní pochozí poklop do akumulární komory v rozměru 600x600 mm, plast/kompozit se zvýšeným límcem 100 mm, vstupní plastové dveře s bezpečnostním kováním, klikou/koulí, průchod 900/2000 mm, odstín bílá.
- **1x střecha sedlová** - železobetonová stropní deska tl. 150 mm, dřevěný krov, krytina z betonových tašek, zateplení MV v tl. 100 mm, vnitřní omyvatelný nátěr v odstínu sv. žlutém, vnější dřevěné prvky s lazurovacím nátěrem v odstínu ořech, okapový systém v provedení plast, odstín šedý, ukončeno kolenem s výtokem na terén. Součástí typového objektu čerpací stanice je vnitřní trubní a armaturové vystrojení, vč. elektroinstalace.
- Součástí typového objektu čerpací stanice nejsou venkovní chodníky, betonová dlažba, okapový chodníček, venkovní schodiště a rampy, vnější zateplení nádrží.

Technologická část

Akumulační nádrž - vodárenská komora:

Přívodní řád od vodních zdrojů V-1 a V-2 / potrubí přivaděče - 1 ks:

- napojení na potrubí přivaděče v PE63 pomocí ET
- kompletní montáž potrubí a tvarovek v provedení PE / TVL, DN 50
- vstupní filtr s vypouštěcí přírubou a nerez CrNi vložkou, DN 50
- uzavírací mezipřírubová klapka s elektropohonem 230V a bezpečnostní pružinou, DN50
- vodoměr DN50 (pro průtok 1 l/s) s vysílačem impulsů 1 l/s
- vzorkovací kohoutek pro kontrolu vstupní vody
- napouštění do akumulární nádrže horem, potrubí zavěšeno na nerez konzolách
- prostupy zatěsněny nerezovým segment. těsněním, systém VODOJEMY-PRO

Zásobní / výtlačný řád do VDJ - 1 ks:

- napojení na potrubí PE 90 výtlačný řádu do vodojemu pomocí ET
- kompletní montáž potrubí a tvarovek v provedení PE / TVL, DN 50/80
- uzavírací mezipřírubové klapky ABO, ser.600, DN 80
- zpětné klapky s nerez diskem, DN 50/80
- vodoměr DN 50/80
- vzorkovací kohoutek pro kontrolu výstupní vody
- prostupy zatěsněny segment. těsněním, systém VODOJEMY-PRO
- 2x celonerezové čerpadlo (např. TWI 6.18-13-C) s chladícím pláštěm

Odkalení / vypouštění akumulární nádrže:

- řešeno přenosným kalovým čerpadlem, hadice

Odvětrání akumulční nádrže a armaturní komory:

- kompletní montáž potrubí a tvarovek v provedení KG-PVC DN 125
- akumulční komora má své nezávislé odvětrání vně objektu s bezpečnostním prvkem
- větrací mřížka z akumulční komory je opatřena pylovou vložkou
- prostupy zatěsněny speciální těsnicí hmotou nebo segment. těsněním, systém VODOJEMY-PRO

Elektro část:

- rozvaděč OCEP 400/230 V, 50 Hz, IP65, 600x400x250, umístěný ve vstupním nadzemním objektu
- ekvipotenciální svorkovnice osazená ve vstupním objektu pod rozvaděčem
- přizemnění objektu, napojení na zemní pásku FeZn 30x4 mm
- jistící prvky pro světelné a zásuvkové okruhy
- jistící prvky pro napájení a řízení 2 ks ponorných čerpadel v akumul. komoře čerpací stanice (rozběh ponorných čerpadel pomocí soft startérů 7,5 kW)
- automatika ovládání napouštění VDJ, řízeno od plovákového spínače
- příprava pro dálkové spouštění čerpadla ve vrtu beznapěťový kontakt
- příprava pro spouštění čerpadel v akumul. komoře beznapěťový kontakt
- 1 ks přímotop AEG 1,5 kW s integrovaným termostatem ve vstupním nadzemním objektu
- 1 ks VDT zářivkové svítidlo 2x 36 W nebo LED, montáž na strop nebo stěnu
- zásuvky 230 V, provedení VDT, kabely CYKY, montáž ve vkládacích LV lištách
- bleskosvod v provedení FeZn 8 / Al 8 mm

Zámečnická část:

- podpěry potrubí a příchytky v provedení NEREZ, AISI 304
- madla v provedení NEREZ, AISI 304
- kotvicí materiál: průvlekové kotvy 8/10 v provedení NEREZ, AISI 304

Přímé určení polohy (souřadnice X, Y) 1068852, 806050

Projektovou dokumentaci stavby vypracoval v 5/2025 Ing. Václav Mach, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby (ČKAIT 0200074).

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

Pozemek st. p. 498, parc. č. 576/4, 576/5, 576/10, 576/21, 598/2, 810/1, 810/3, 810/4, 810/29, 811/1, 811/37, 811/42, 811/43, 811/44, 821/2, 821/4, 1105/17, 1106/2, 1109, 1110/3, 1110/11 v katastrálním území Osek u Rokycan, v obci Osek.

Sousední pozemky st. p. 292/1, 294, 295, 763, 764, parc. č. 576/1, 576/9, 576/11, 595/1, 595/2, 596, 597, 598/1, 603, 604, 801/4, 801/11, 807/1, 807/2, 810/2, 810/18, 810/20, 810/21, 810/22, 810/26, 810/27, 810/30, 810/36, 810/39, 810/42, 811/20, 811/21, 811/40, 811/46, 821/3, 821/5, 822/66, 1105/6, 1105/29, 1106/1, 1107, 1110/10, 1110/14 v katastrálním území Osek u Rokycan

Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a § 30 odst. 3 písm. a) a §34a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a § 10 a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), vyrozumívá podle § 188 stavebního zákona účastníky řízení, dotčené orgány a hlavního projektanta o zahájení řízení. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky do

15 dnů od doručení tohoto oznámení.

K později uplatněným závazným stanoviskům a námitkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, úřední dny Po a St 7:15 - 16:45, mimo úřední dny po telefonické domluvě, kancelář číslo 126–127).

Poučení

Stavební úřad upozorňuje, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků.

V řízení podle stavebního zákona, které je řízením s velkým počtem účastníků, se oznámení o zahájení řízení doručuje veřejnou vyhláškou. Jednotlivě se oznámení o zahájení řízení doručuje pouze účastníkům řízení podle § 182 písm. c) stavebního zákona (dále jen "dotčení vlastníci"), žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, je-li účastníkem řízení, a dotčeným orgánům. Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, je-li účastníkem řízení, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou, o čemž se tito účastníci poučí v oznámení o zahájení řízení, je-li jim doručováno jednotlivě.

Stavební úřad upozorňuje, že v souladu s výše uvedeným se účastníkům řízení podle § 182 písm. c), kterými jsou vlastníci pozemků nebo staveb, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, nejsou-li sami žadateli, nebo těm, kdo mají jiné věcné právo k těmto pozemkům nebo stavbám, doručuje jednotlivě pouze oznámení o zahájení řízení. Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, je-li účastníkem řízení, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou.

Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky, a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.

Dle § 190 stavebního zákona:

1) Námitky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději při ústním jednání, popřípadě při veřejném ústním jednání, a nebylo-li nařízeno, ve lhůtě stanovené ve vyrozumění o zahájení řízení. K později uplatněným námitkám stavební úřad přihlédne a vypořádá je pouze tehdy, týkají-li se nově doplněných podkladů pro rozhodnutí, k nimž nebylo možné uplatnit námitku dříve. K námitkám o věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

2) Účastníci řízení mohou uplatňovat námitky směřující k hájení jejich procesních práv; další námitky pouze v rozsahu uvedeném v odstavci 3. K námitkám, které přesahují rozsah odstavce 3, stavební úřad nepřihlíží. Stavební úřad dále nepřihlíží k námitkám účastníka řízení, které jsou v rozporu s uzavřenou plánovací smlouvou, jejíž smluvní stranou je tento účastník řízení.

3) Obec jako účastník řízení může uplatňovat námitky pouze v rozsahu své samostatné působnosti. Účastník řízení podle § 182 písm. c) a d) může uplatňovat námitky pouze v rozsahu možného přímého dotčení svých práv. Účastník řízení podle § 182 písm. e) může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém se projednáváný záměr dotýká zájmů chráněných jiným právním předpisem, který zakládá jeho účastenství v řízení podle tohoto zákona. Účastník řízení je povinen v námitce uvést důvody podání námitky.

Podané námitky musí mít náležitosti podání dle § 37 odst. 2 správního řádu:

Dle § 37 odst. 2 správního řádu: z podání musí být patrné, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování podle § 19 odst. 4. V podání souvisejícím s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo osob a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování. Právnícká osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo osob nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování. Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

Otisk úředního razítka

Ing. Ladislav Janík
vedoucí odboru životního prostředí

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů, 15. den je posledním dnem doručení tohoto oznámení.

Datum zveřejnění na úřední desce:

Vyvěšeno dne:

29. 1. 2026

Datum sejmutí z úřední desky:

Sejmuto dne:

.....

V elektronické podobě umožňující
dálkový přístup zveřejněno od:

V elektronické podobě umožňující
dálkový přístup zveřejněno do:

Vyvěšeno dne:

29. 1. 2026

Sejmuto dne:

.....

ma



Razítka, podpisy orgánů a podpisy oprávněných osob, které potvrzují vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:**Doručení do vlastních rukou (dodejky):**

Obec Osek, IDDS: 89say7c

- zastoupená INGVAMA inženýrská a projektová spol. s r.o., IDDS: krkzmdq

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485

Houdek Group s.r.o., IDDS: d59ausw

Houdek MZ s.r.o., IDDS: 38fvbpd

Ing. Jiří Šváb, MBA, IDDS: knvazcs

Jiří Straka, IDDS: h25qcar

Karel Lukeš, Volduchy č.p. 180, 338 22 Volduchy

Strojírenská výroba HBH s.r.o., IDDS: tsuvcqz

Kovo-projekt Shiman s.r.o., IDDS: gpnh8x7

Ing. Jan Kozel, Osek č.p. 244, 338 21 Osek u Rokycan

Jan Kozák, Osek č.p. 73, 338 21 Osek u Rokycan

TORENO s.r.o., IDDS: ifz7u6t

František Hrubý, Volduchy č.p. 108, 338 22 Volduchy

Jiří Hucl, Osek č.p. 80, 338 21 Osek u Rokycan

Marie Huclová, Osek č.p. 80, 338 21 Osek u Rokycan

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, IDDS: gg4t8hf

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

Doručení veřejnou vyhláškou:

Účastníci řízení podle § 182 písm. d) stavebního zákona: osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 292/1, 294, 295, 763, 764, parc. č. 576/1, 576/9, 576/11, 595/1, 595/2, 596, 597, 598/1, 603, 604, 801/4, 801/11, 807/1, 807/2, 810/2, 810/18, 810/20, 810/21, 810/22, 810/26, 810/27, 810/30, 810/36, 810/39, 810/42, 811/20, 811/21, 811/40, 811/46, 821/3, 821/5, 822/66, 1105/6, 1105/29, 1106/1, 1107, 1110/10, 1110/14 v katastrálním území Osek u Rokycan

dotčené správní úřady

Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí,

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručeno jednotlivě):

Městský úřad Rokycany

Obecní úřad Osek